

Приложение №15


К стандарту раскрытия информации
 субъектами оптового и розничных рынков
 электрической энергии (в ред. Постановления
 Правительства РФ от 21. 04.2009г. №334, от09.08.2010г.
 пункт 11б)

Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения
 к электрическим сетям ОАО "Богучанская ГЭС" за май 2012г.

№ п/п	Наименование подстанции	Уровни напряжения, кВ	Сведения о мощности подстанций			Сведения о поданных заявках на технологическое присоединение и мощности, необходимой для их удовлетворения, в т.ч.:				Количество заключенных договоров на технологическое присоединение, шт	Текущий резерв мощности для присоединения потребителей, МВт
			Установленная мощность существующих трансформаторов (МВА)		Разрешенная к использованию мощность, МВт	На подключение		На отключение			
			1Т	2Т		Количество заявок на технологическое присоединение, шт	Суммарная мощность, необходимая для подключения потребителей, согласно поданным заявкам, МВт	Количество заявок, поданных на отключение электроустаново к потребителями, шт	Суммарная мощность, отключенная, согласно поданным заявкам, МВт		
1	ПС №1 110/6 "Стройбаза"	110/6	16,0	16,0	10,0	0	0,00	0	0,0	0	1,0
2	ПС №2 110/6 "Котлован"	110/35/6	16,0	16,0	10,0	2	0,3	8	3,4	0	5,1
3	ПС №3 "Правый берег"	110/6	16,0	16,0	10,0	1	0,1	5	5,3	0	6,6
4	ПС №5 "ЦЭК"	110/10	16,0	16,0	60,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5	ПС №11 "Карьер №12"	110/6	10,0	0,0	4,25	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Зам.генерального директора ОАО "Богучанская ГЭС" -
 Директор Энергетического управления

Исп: Поляков Р.Н
 (39143) 7 13 98




В.Д. Щербачев

Информация об объеме недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений за май 2012г.

№ п/п	Месяц	Время отключения электрической энергии, час.	Недоотпуск электрической энергии, кВт/час
1	май	2ч 53мин	1356

Заместитель генерального директора ОАО «Богучанская ГЭС» -
Директор Энергетического управления



В.Д.Щербачев

ЭУ ДП
Р.Н.Поляков
7-13-98

