

Приложение №1.

Информация об объеме недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений за июль 2012г.

№ п/п	Месяц	Время отключения электрической энергии, час.	Недоотпуск электрической энергии, кВт/час
1	июль	-	-

Заместитель генерального директора –
Директор Энергетического управления
ОАО «Богучанская ГЭС»



В.Д. Щербачев



ЭУ ДП
Р.Н.Поляков
7-13-98

Приложение №15

К стандарту раскрытия информации
 субъектами оптового и розничных рынков
 электрической энергии (в ред. Постановления
 Правительства РФ от 21. 04.2009г. №334, от09.08.2010г. пункт
 116)

Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения
 к электрическим сетям ОАО "Богучанская ГЭС" за июль 2012г.

№ п/п	Наименование подстанции	Уровни напряжения, кВ	Сведения о мощности подстанций		Разрешенная к использованию мощность, МВт	Сведения о поданных заявках на технологическое присоединение и мощности, необходимой для их удовлетворения, в т.ч.:				Количество заключенных договоров на технологическое присоединение, шт	Текущий резерв мощности для присоединения потребителей, МВт
			Установленная мощность существующих трансформаторов (МВА)			На подключение		На отключение			
			1Т	2Т		Количество заявок на технологическое присоединение, шт	Суммарная мощность, необходимая для подключения потребителей, согласно поданным заявкам, МВт	Количество заявок, поданных на отключение электроустановок потребителями, шт	Суммарная мощность, отключенная, согласно поданным заявкам, МВт		
1	ПС №1 110/6 "Стройбаза"	110/6	16,0	16,0	10,0	0	0,00	0	0,0	0	1,0
2	ПС №2 110/6 "Котлован"	110/35/6	16,0	16,0	10,0	8	1,1	3	0,4	0	7,4
3	ПС №3 "Правый берег"	110/6	16,0	16,0	10,0	10	0,9	2	0,2	0	6,5
4	ПС №5 "ЦЭК"	110/10	16,0	16,0	60,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5	ПС №11 "Карьер №12"	110/6	10,0	0,0	4,25	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Заместитель генерального директора -
 Директор Энергетического управления

Исп: Поляков Р.Н
 (39143) 7 13 98



В.Д. Щербачев