

Приложение №15

К стандарту раскрытия информации
 субъектами оптового и розничных рынков
 электрической энергии (в ред. Постановления
 Правительства РФ от 21. 04.2009г. №334, от09.08.2010г. пункт
 11б)

Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения
 к электрическим сетям ОАО "Богучанская ГЭС" за 2012г.

№ п/п	Наименование подстанции	Уровни напряжения, кВ	Сведения о мощности подстанций			Сведения о поданных заявках на технологическое присоединение и мощности, необходимой для их удовлетворения, в т.ч.:				Количество заключенных договоров на технологическое присоединение, шт	Текущий резерв мощности для присоединения потребителей, МВт
			Установленная мощность существующих трансформаторов (МВА)		Разрешенная к использованию мощность, МВт	На подключение		На отключение			
			1Т	2Т		Количество заявок на технологическое присоединение, шт	Суммарная мощность, необходимая для подключения потребителей, согласно поданным заявкам, МВт	Количество заявок, поданных на отключение электроустановок потребителями, шт	Суммарная мощность, отключенная, согласно поданным заявкам, МВт		
1	ПС №1 110/6 "Стройбаза"	110/6	16,0	16,0	10,0	10	1,30	7	0,8	0	1,0
2	ПС №2 110/6 "Котлован"	110/35/6	16,0	16,0	10,0	35	9,2	40	9,0	0	0,8
3	ПС №3 "Правый берег"	110/6	16,0	16,0	10,0	45	8,5	39	9,7	0	1,5
4	ПС №5 "ЦЭК"	110/10	16,0	16,0	60,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5	ПС №11 "Карьер №12"	110/6	10,0	0,0	4,25	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Заместитель генерального директора -
 Директор Энергетического управления



В.Д. Щербачев

Исп: Поляков Р.Н.
 (39143) 7 13 98



Приложение №15

К стандарту раскрытия информации
 субъектами оптового и розничных рынков
 электрической энергии (в ред. Постановления
 Правительства РФ от 21. 04.2009г. №334, от09.08.2010г. пункт
 11б)

Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения
 к электрическим сетям ОАО "Богучанская ГЭС" за IV квартал 2012г.

№ п/п	Наименование подстанции	Уровни напряжения, кВ	Сведения о мощности подстанций			Сведения о поданных заявках на технологическое присоединение и мощности, необходимой для их удовлетворения, в т.ч.:				Количество заключенных договоров на технологическое присоединение, шт	Текущий резерв мощности для присоединения потребителей, МВт
			Установленная мощность существующих трансформаторов (МВА)		Разрешенная к использованию мощность, МВт	На подключение		На отключение			
			1Т	2Т		Количество заявок на технологическое присоединение, шт	Суммарная мощность, необходимая для подключения потребителей, согласно поданным заявкам, МВт	Количество заявок, поданных на отключение электроустановок потребителями, шт	Суммарная мощность, отключенная, согласно поданным заявкам, МВт		
1	ПС №1 110/6 "Стройбаза"	110/6	16,0	16,0	10,0	0	0,00	0	0,0	0	1,0
2	ПС №2 110/6 "Котлован"	110/35/6	16,0	16,0	10,0	18	9,2	11	0,8	0	0,8
3	ПС №3 "Правый берег"	110/6	16,0	16,0	10,0	17	8,5	9	0,7	0	1,5
4	ПС №5 "ЦЭК"	110/10	16,0	16,0	60,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5	ПС №11 "Карьер №12"	110/6	10,0	0,0	4,25	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Заместитель генерального директора -
 Директор Энергетического управления



В.Д. Щербачев

Исп: Поляков Р.Н.
 (39143) 7 13 98



Приложение №15

К стандарту раскрытия информации
 субъектами оптового и розничных рынков
 электрической энергии (в ред. Постановления
 Правительства РФ от 21. 04.2009г. №334, от09.08.2010г. пункт
 11б)

Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения
 к электрическим сетям ОАО "Богучанская ГЭС" за декабрь 2012г.

№ п/п	Наименование подстанции	Уровни напряжения, кВ	Сведения о мощности подстанций			Сведения о поданных заявках на технологическое присоединение и мощности, необходимой для их удовлетворения, в т.ч.:				Количество заключенных договоров на технологическое присоединение, шт	Текущий резерв мощности для присоединения потребителей, МВт
			Установленная мощность существующих трансформаторов (МВА)		Разрешенная к использованию мощность, МВт	На подключение		На отключение			
			1Т	2Т		Количество заявок на технологическое присоединение, шт	Суммарная мощность, необходимая для подключения потребителей, согласно поданным заявкам, МВт	Количество заявок, поданных на отключение электроустановок потребителями, шт	Суммарная мощность, отключенная, согласно поданным заявкам, МВт		
1	ПС №1 110/6 "Стройбаза"	110/6	16,0	16,0	10,0	0	0,00	0	0,0	0	1,0
2	ПС №2 110/6 "Котлован"	110/35/6	16,0	16,0	10,0	6	1,5	4	0,8	0	0,8
3	ПС №3 "Правый берег"	110/6	16,0	16,0	10,0	8	2,8	3	0,7	0	1,5
4	ПС №5 "ЦЭК"	110/10	16,0	16,0	60,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5	ПС №11 "Карьер №12"	110/6	10,0	0,0	4,25	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Заместитель генерального директора -
 Директор Энергетического управления



В.Д. Щербачев

Исп: Поляков Р.Н.
 (39143) 7 13 98



Приложение №1.

Информация об объеме недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений за декабрь 2012г.

№ п/п	Месяц	Время отключения электрической энергии, час.	Недоотпуск электрической энергии, кВт/час
1	Декабрь	-	-

Заместитель генерального директора –
Директор Энергетического управления
ОАО «Богучанская ГЭС»



В.Д. Щербачев

ЭУ ДП
Р.Н. Поляков
7-13-98



Приложение №1.

Информация об объеме недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений за IV квартал 2012г.

№ п/п	Месяц	Время отключения электрической энергии, час.	Недоотпуск электрической энергии, кВт/час
1	Октябрь	-	-
2	Ноябрь	-	-
3	Декабрь	-	-

Заместитель генерального директора –
Директор Энергетического управления
ОАО «Богучанская ГЭС»



В.Д. Щербачев

ЭУ ДП
Р.Н. Поляков
7-13-98



Информация об объеме недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений за 2012г.

№ п/п	Месяц	Время отключения электрической энергии, час.	Недоотпуск электрической энергии, кВт/час
1	Январь	-	-
2	Февраль	-	-
3	Март	-	-
4	Апрель	-	-
5	Май	2ч 53 мин	1356
6	Июнь	-	-
7	Июль	-	-
8	Август	-	-
9	Сентябрь	-	-
10	Октябрь	-	-
11	Ноябрь	-	-
12	Декабрь	-	-

Заместитель генерального директора –
 Директор Энергетического управления
 ОАО «Богучанская ГЭС»



В.Д. Щербачев

ЭУ ДП
 Р.Н. Поляков
 7-13-98

