

Ведомость контрольных измерений за 15.06.11г.

№ л/п	Наименование ПС	Наименование присоединения	Данные о нагрузках, кВт					Средне суточная нагрузка, кВт	Суточное потребление, кВт*час	Примечание (наименования потребителя)
			4-00	11-00	14-00	22-00	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	ПС №1	В1Т	1278	3330	1890	2070	2142	55494	«Стройбаза»	
2	ПС №1	В2Т	0	0	0	0	0	0	«Стройбаза»	
3	ПС №1	ТСН-1	1,2	0,6	0	1	0,7	10	«Стройбаза»	
4	ПС №1	ТСН-2	0	0	0	0	0	0	«Стройбаза»	
5	ПС №2	В1Т	0	0	0	0	0	0	«Котлован»	
6	ПС №2	В2Т	1026	1872	2412	1188	1625	22194	«Котлован»	
7	ПС №2	В-35	0	0	0	0	0	0	«Котлован»	
8	ПС №2	ТСН-1	0	0	0	0	0	0	«Котлован»	
9	ПС №2	ТСН-2	3,6	8,8	1,2	5	4,6	80,80	«Котлован»	
10	ПС №3	В1Т	0	0	0	0	0	0	«Пр. берег»	
11	ПС №3	В2Т	964,8	1814,4	1225,8	1461,6	1373,4	37922,40	«Пр. берег»	
12	ПС №3	ТСН-1	0,6	0,6	1,2	0,8	0,8	11,80	«Пр. берег»	
13	ПС №3	ТСН-2	0	0	0	0	0	0	«Пр. берег»	
14	ПС №5	В1-1	30	1920	4440	0	1598	24900	«Эл. котельная»	
15	ПС №5	В1-3	150	210	240	120	180	2100	«Эл. котельная»	
16	ПС №5	В2-2	0	0	0	0	0	0	«Эл. котельная»	
17	ПС №5	В2-4	0	0	0	0	0	0	«Эл. котельная»	
18	ПС №5	ТСН-1	1,2	1,2	2,4	2,4	1,8	78	«Эл. котельная»	
19	ПС №5	ТСН-2	0	0	0	0	0	0	«Эл. котельная»	

Зам. ген. директора -  
Директор Энергетического управления



В. Д. Шербачев

Иск: Никитенко А.Г.  
Т. 7-13-98